

CERTIFICATO DI CONFORMITA' / CERTIFICATE OF CONFORMITY

(EN 10204 – 2.1)

1 – PROD. / *PRODUCT*: RACCORDI, TUBO E VALVOLE PVC-C / *PVC-C FITTINGS, PIPE AND VALVES*

2 – PRODUTTORE / *MANUFACTURER*: FIP SpA

Sistema di qualità certificato secondo: / *Quality System certified acc. to:* EN ISO 9001:2015 by IIP / IQNET.

Il tubo è prodotto secondo marchio e specifica FIP presso differente società in EU. / *The pipe is manufactured according to FIP trademark and specification in outsourcing in an EU factory.*

3 – MATERIALE / *MATERIAL*

Raccordi, tubo e valvole sono collaudati secondo DM 174/2004 e DM 21/3/73, emessi da Ministero della Salute e relativi al contatto con acqua potabile e alimenti. Il compound di PVC-C ha caratteristiche tecniche comparabili ad ASTM D1784 cl. 23548 B. / *Fittings, pipes and valves are tested in accordance with the Italian Decree n°174 dated 06/04/04 issued by the Health Ministry, and the Ministry Decree dated 21.03.73 concerning health aspects of plastics with respect to potable water and foodstuff applications. The PVC-C compound has technical features comparable to ASTM D1784 cl. 23548 B.*

4 – CONTROLLI DI PRODUZIONE / *MANUFACTURING CONTROL*

4.1 DIMENSIONI / *DIMENSIONS*

Le dimensioni di raccordi, tubo e valvole corrispondono a EN ISO 15493. Qualora applicabili. Per quanto riguarda gli standard americani, i terminali a saldare delle valvole sono conformi a ASTM F439 (per tubi secondo ASTM F441); terminali filettati NPT secondo ASTM F437, ANSI B1.20.1; terminali flangiati secondo ANSI B16.5 cl.150. / *The dimensions of fittings, pipe and valves correspond to EN ISO 15493. When applicable. For American Standards, valve solvent welding ends according to ASTM F439 (for pipes according to ASTM F441); NPT threaded ends according to ASTM F437, ANSI B1.20.1; flanged ends according to ANSI B16.5 cl.150.*

4.2 ESAME VISIVO / *VISUAL INSPECTION*

L'esame visivo è eseguito secondo EN ISO 15493. / *The visual tests are performed according to EN ISO 15493.*

4.3 PROVE / *TESTS*

Raccordi, tubo e valvole sono testate secondo EN ISO 15493. / *Fittings, pipe and valves are tested according to EN ISO 15493.*

5 - PERFORMANCE

PN e Pressioni operative sono indicate nel catalogo Tecnico FIP / *The applicable PN/OP are stated in FIP Technical Catalogue.*

6 – CONFEZIONAMENTO / *PACKAGING*

I prodotti sono confezionati in cartoni o altre scatole per prevenire possibili danni durante movimentazione, trasporto o esposizione a raggi UV. / *The products are packaged in cartons or other boxes, in order to avoid any damage during handling and transportation and from ultra violet rays.*

ISPETTORE FIP / *FIP INSPECTOR*

Casella, 29/06/2018

