

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

JIMTEN, S.A.
Ctra. De Ocana, 125
03114 ALICANTE
Espagne

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Raccord PP / PP fitting Gama 55 55191

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

18 ACC LY 608

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 19 Septembre au 19 Novembre 2018

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from September 19 to November 19, 2018

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Raccords PP / PP fittings Gama 55

Références / References (12 references) :

Série J-61 : 55192
Série J-62 : 55193, 55226
Série J-63 : 55165
Série J-64 : 55190
Série J-65 : 55220, 55227
Série J-66 : 55222
Série J-67 : 55151
Série J-68 : 55221
Série J-73 : 55191
Série J-78 : 55223

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 31 Décembre 2018

Date d'expiration / Expiry date : 31 Décembre 2023

Commentaires / Comments :

F_MC060-b 15/09/2014 MLN