

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R\*.1321-52 du code de la santé publique

## ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé  
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

**Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :**

**JIMTEN, S.A.**  
**Ctra. De Ocana, 125**  
**03114 ALICANTE**  
**Espagne**

**Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :**

**Robinet à bille PP / PP ball valve 52306**

**N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :** **18 ACC LY 610**

**Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 20 Septembre au 19 Novembre 2018**

**Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from September 20 to November 19, 2018**

**Commentaires / Comments :** les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. *The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002.*

**Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :**

**Robinet à bille PP / PP ball valves**

**Références / References (11 references) :**

52207, 52208, 52209, 52297, 52306, 52303

52287, 52288

52267, 52268

52240

**Attestation délivrée par / Certificate issued by :**

Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

**Date de délivrance / Date of issue :** 31 Décembre 2018

**Date d'expiration / Expiry date :** 31 Décembre 2023

**Commentaires / Comments :**

F\_MC060-b 15/09/2014 MLN