

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos



001/007346

AENOR certifica que la organización

ALIAxis IBERIA S.A.U

con domicilio social en C/ del Yen, S/N 03114 ALICANTE (España)

suministra Sistemas de canalización multicapa PERT para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios

que cumplen la norma UNE-EN ISO 21003 Detalladas en el Anexo al Certificado

Descripción del sistema
Marca comercial: FLUXO
Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): 1/6 ; 2/6 ; 4/6 ; 5/6
Fabricante de tubos: DUOPIPE SYSTEMS UNIPESOAL, LDA.
(Vila do Conde - Portugal)
Fabricante de accesorios: IDROSANITARIA BONOMI, S.P.A. (Brescia - Italia) y RACCORDS & PLASTIQUES NICOLL, S.A.S. (Cholet, Francia)
Tipo de unión: PRESS FITTING
Tipo de mordaza: TH

Más información en el anexo.

Esquema de certificación
Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.71.

Este certificado anula y sustituye al 001/007346, de fecha 2021-12-22

Fecha de primera emisión 2021-12-22
Fecha de modificación 2022-05-06
Fecha de expiración 2026-12-22

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/C-PR271

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos

001/007346

Anexo al Certificado

que cumplen la norma UNE-EN ISO 21003

UNE-EN ISO 21003-1:2009 (EN ISO 21003-1:2008)
UNE-EN ISO 21003-1:2009 ERRATUM:2009
UNE-EN ISO 21003-2:2009 (EN ISO 21003-2:2008)
UNE-EN ISO 21003-2:2009 ERRATUM:2009
UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 (EN ISO 21003-2:2008/A1:2011)
UNE-EN ISO 21003-3:2009 (EN ISO 21003-3:2008)
UNE-EN ISO 21003-3:2009 ERRATUM:2009
UNE-EN ISO 21003-5:2009 (EN ISO 21003-5:2008)
UNE-EN ISO 21003-5:2009 ERRATUM:2009

Fecha de primera emisión	2021-12-22
Fecha de modificación	2022-05-06
Fecha de expiración	2026-12-22

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/C-PR271

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos

001/007346

Anexo al Certificado

Descripción del sistema Marca comercial: FLUXO
Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): 1/6 ; 2/6 ; 4/6 ; 5/6
Fabricante de tubos: DUOPIPE SYSTEMS UNIPESSOAL, LDA.
(Vila do Conde - Portugal)
Fabricante de accesorios: IDROSANITARIA BONOMI, S.P.A. (Brescia - Italia) y RACCORDS & PLASTIQUES NICOLL, S.A.S. (Cholet, Francia)
Tipo de unión: PRESS FITTING
Tipo de mordaza: TH

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIMENSIONES (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Tubos multicapa	16x2 ; 20x2 ; 25x2,5 ; 32x3 ; 40x4 ; 50x4,5	PERT II/AL/PERT II	----
Adaptador Cu	16 - 20	CW617N	FMLXXCUXXF
Adaptador giratorio colector	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N	FMLTXXXXF
Codo 45°	25 - 32-40-50	CW617N	FLCXXX
Codo 90°	16 - 20 - 25 - 32-40-50	CW617N	FLCXX
Codo 90°	16 - 20 - 25 - 32	PPSU	FLCXXPN
Codo 90° rosca hembra	16 - 20 - 25 - 32-40-50	CW617N	FLCXXXXF
Codo 90° rosca macho	16 - 20 - 25 - 32-40-50	CW617N	FLCXXXXM
Enlace rosca hembra	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N	FLMXXXXF
Enlace rosca macho	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N	FLMXXXXM
Manguito	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N	FLMXX
Manguito	16 - 20 - 25 - 32	PPSU	FLMXXPN
Manguito reducido	20x16 ; 25x16 ; 25x20 ; 32x16 ; 32x20 ; 32x25 ; 40x20 ; 40x25 ; 40x32 ; 50x20 ; 50x25 ; 50x32 ; 50x40	CW617N	FLMXXXX
Manguito reducido	16X20 ; 32x25	PPSU	FLMXXXXPN
Te igual	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N	FLTXX
Te igual	16 - 20 - 25 - 32	PPSU	FLTXXPN

Fecha de primera emisión 2021-12-22
Fecha de modificación 2022-05-06
Fecha de expiración 2026-12-22

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/C-PR271

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos

001/007346

Anexo al Certificado

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIMENSIONES (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Te reducida	16x20x16 ; 20x16x16 ; 20x16x20 ; 20x20x16 ; 20x25x20 ; 25x16x16 ; 25x16x20 ; 25x16x25 ; 25x20x16 ; 25x20x20 ; 25x20x25 ; 25x25x16 ; 25x25x20 ; 25x32x25 ; 32x16x32 ; 32x20x25 ; 32x20x32 ; 32x25x25 ; 32x25x32 ; 40x20x40 ; 40x25x40 ; 40x32x40 ; 50x16x50 ; 50x20x50 ; 50x25x50 ; 50x32x50	CW617N	FLTXXXXXX
Te reducida	20x16x20 ; 20x16x16 ; 20x20x16 ; 25x16x25 ; 25x20x20 ; 25x20x25 ; 32x20x32 ; 32x25x32	PPSU	FLTXXXXPN
Te rosca hembra	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N	FLTXXXXF
Te rosca macho	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N	FLTXXXXM

Fecha de primera emisión 2021-12-22
Fecha de modificación 2022-05-06
Fecha de expiración 2026-12-22

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/C-PR271